

АКМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ШОРТАНДЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ
БӨЛІМІ НОВОКУБАНКА АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ
ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

№ 01-09/102
25.04.2014 ж.

Исполняющий обязанности начальника
отдела по чрезвычайным ситуациям
Шортандинского района майор
гражданской защиты Аубакиров Е.Т.

План
по устранению выявленных нарушений
по КГУ «Общеобразовательная школа села Новокубанка
отдела образования по Шортандинскому району
управления образования Акмолинской области»

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Выявленные нарушения и их устранения	Когда и кем было исполнено
1	п 3 и 36 «Правил пожарной безопасности», утверждённый приказом по №55,п66 Проверочного листа,приложение №3		В школе на путях эвакуации 1,2,3, этажах применяются горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности (линолеум) на 1 этаже левое крыло заменен противопожарным линолеумом 62,5 кв.м, в соответствии «Правил пожарной безопасности» (копия Сертификат прилагается)  на 1 этаже кабинет домоводства (пожарный выход), заменён линолеум 62,5кв.м, в соответствии (Правил пожарной безопасности)	Подана заявка в Отдел образования.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ»
АКМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ ШОРТАНДЫ АУДАНЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕНШЕГІ
ҚІРС №
2024 № 25 04